

PAL*、一次エネルギー消費量算定用 Web プログラム 変更点 (Ver1.12.0 → Ver1.12.1)

以下の変更を行いました。計算結果に影響はありません。

- 1) PAL*の算出において、計算対象室が存在しない場合（例えば、共同住宅共用部のみのシートで計算した場合）にも計算結果の画面が表示され、様式出力時にエラーが表示される問題を解消。
- 2) 空調設備の一次エネルギー消費量の算定において、計算後に表示される「全負荷相当運転時間」の算出式を修正（3.6 で除す処理を追加）。
→ 一次エネルギー消費量の計算結果自体には影響はありません。

(参考) 全負荷相当運転時間[h] = 年間熱源負荷[MJ/m²年] / (熱源定格能力[W/m²]/1000000×3600)

以 上