

住宅の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準における
設計一次エネルギー消費量算定方法の変更について

平成 27 年 10 月 2 日

第八章「コージェネレーション設備」の一部を下記のように変更します。

Ver.06 (住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム Ver.01.14)					Ver.07 (住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム Ver.01.15)				
第八章 コージェネレーション設備 (略)					第八章 コージェネレーション設備 (略)				
表 8.5 温水暖房のバックアップボイラー定格効率及び定格能力					表 8.5 温水暖房のバックアップボイラー定格効率及び定格能力				
		種類	定格効率	定格能力 (W)			種類	定格効率	定格能力 (W)
PEFC	PEFC1	ガス潜熱回収型	0.87	17400	PEFC	PEFC1	ガス潜熱回収型	0.87	17400
	PEFC2	ガス従来型	0.82	17400		PEFC2	ガス従来型	0.82	17400
	PEFC3	ガス潜熱回収型	0.87	17400		PEFC3	ガス潜熱回収型	0.87	17400
	PEFC4	ガス潜熱回収型	<u>0.82</u>	17400		PEFC4	ガス潜熱回収型	<u>0.87</u>	17400
	PEFC5	ガス従来型	0.82	17400		PEFC5	ガス従来型	0.82	17400
GEC	GEC1	ガス従来型	0.82	17400	GEC	GEC1	ガス従来型	0.82	17400
	GEC2	ガス従来型	0.82	17400		GEC2	ガス従来型	0.82	17400
(略)					(略)				