

## ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機の評価方法について

平成 25 年 2 月 15 日

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機について、リンナイ社（株）製のタンクユニット型番が以下の表のタンクユニット型番に該当する場合に該当する給湯機の種類を選択すること。下表に掲載の無いタンクユニット型番の場合は、「その他の給湯設備機器」として評価すること。

給湯機の種類	タンクユニット型番
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 (ハイブリッド 1)	RTU50-E240A2-1(W)A RTU-R500(W)A
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 (ハイブリッド 2)	RTU-R1000

主旨：計算プログラム上でヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機が評価できるようにアップデートされたことを受けて、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド 1）とヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド 2）の定義を新たに設けました。