

第九章 自然エネルギー利用設備

第一節 太陽光発電設備

1. 適用範囲

本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置された住宅用太陽光発電設備の 1 時間当たりの発電量計算方法について適用する。

住宅用太陽光発電設備は、電気事業法が定める「一般用電気工作物」の「**小出力小規模**発電設備」に該当し、かつ、JIS C 8907:2005 の適用範囲である太陽光発電設備を対象とする。ただし、上記を満たす太陽光発電設備を設置する場合であっても、売電方式が全量売電である場合は対象から除外する。

2. 引用規格

JIS C 8907:2005	太陽光発電システムの発電電力量推定方法
JIS C 8918:2005	結晶系太陽電池モジュール
JIS C 8918:2023	結晶系太陽電池モジュール
JIS C 8939:2005	アモルファス太陽電池モジュール
JIS C 8943:2009	多接合太陽電池セル・モジュール屋内出力測定方法(基準要素セル法)
JIS C 8951:2011	太陽電池アレイ通則
JIS C 8952:2011	太陽電池アレイの表示方法
JIS C 8961:2008	太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法
JIS C 8990:2009	地上設置の結晶シリコン太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認及び形式認証のための要求事項
JIS C 8991:2011	地上設置の薄膜太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認試験及び形式認証のための要求事項
JIS C 61215-1:2020	地上設置の太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認および型式認証 ー 第1部:試験要求事項 (IEC 61215-1)
JIS C 61215-1-1:2020	地上設置の太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認および型式認証 ー 第1-1部:結晶シリコン太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項 (IEC 61215-1-1)
JIS C 61215-1-2:2020	地上設置の太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認および型式認証 ー 第1-2部:薄膜テルル化カドミウム(CdTe)太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項 (IEC 61215-1-2)
JIS C 61215-1-3:2020	地上設置の太陽電池(PV)モジュールー設計適格性確認および型式認証 ー 第1-3部:薄膜非結晶質系シリコン太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別

要求事項 (IEC 61215-1-3)

JIS C 61215-1-4:2020 地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認および型式認証

— 第1-4 部:薄膜 CIS 系太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項
(IEC 61215-1-4)

JIS C 61215-2:2020 地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認及び型式認証

— 第2 部:試験方法

JIS C 62548:2023 太陽電池(PV)アレイの設計要求事項

IEC 61215 ed3.0 (2008-05) Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules

— Design qualification and type approval

IEC 61646 ed4.0 (2008-06) Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules

— Design qualification and type approval

3. 用語の定義

本節で用いる主な用語および定義は、第一章「概要と用語の定義」および次による。

3.1 架台設置形

太陽電池モジュールを、屋根と空隙を設けて間接に設置した太陽電池アレイで、屋根置き形以外のものをいう。

3.2 壁用アレイ

壁に太陽電池モジュールを設置した太陽電池アレイをいう。さらに、構造又は用途によって壁設置形、壁材一体形及び壁材形に分けられる。

3.3 結晶系以外の太陽電池

単結晶シリコン及び多結晶シリコン以外の材料を用いた太陽電池の総称である。

3.4 結晶系太陽電池

半導体材料として単結晶シリコン又は多結晶シリコンを用いた太陽電池をいう。

3.5 太陽電池アレイ

太陽電池架台、基礎又はその両方及びその他の工作物を持ち、太陽電池モジュール又は太陽電池パネルを機械的に一体化し、結線した集合体をいう。太陽光発電設備の一部を形成する。

3.6 太陽電池アレイ設置方式

太陽電池アレイ設置方式とは、太陽電池アレイの取り付け方を表し、本計算方法では架台設置形、屋根置き形、その他に分類する。

3.7 太陽電池アレイの傾斜角

太陽電池アレイを設置するとき、水平面(地面)となす角度をいう。

3.8 太陽電池アレイのシステム容量

標準試験条件の状態に換算した太陽電池アレイの最大出力点における出力をいう。太陽電池アレイ容量とも言われる。

3.9 太陽電池アレイの方位角

太陽電池アレイの真南に対する角度をいう。

3.10 太陽電池モジュール

太陽電池セル又は太陽電池サブモジュールを、耐環境性のため外囲器に封入し、かつ規定の出力をもたせた最小単位の発電ユニットをいう。

3.11 太陽電池モジュールの標準太陽電池モジュール出力

公称最大出力又は標準太陽電池モジュール出力として定義される、製造業者の仕様書、技術資料等に記載された太陽電池モジュール 1 枚当たりの標準試験条件における出力。

3.12 発電の評価

「1. 適用範囲」を満たす太陽光発電設備を設置する場合、太陽光発電設備による発電の評価を行うことができる。ただし、評価を行わないことも可能である。

3.13 標準太陽電池アレイ出力

標準試験条件の状態に換算した太陽電池アレイの最大出力点における出力をいう。太陽電池アレイ容量とも言われる。

3.14 窓用アレイ

窓に太陽電池モジュールを設置した太陽電池アレイをいう。太陽電池自体又は太陽電池モジュールの構成材料が窓材を兼ねる。

3.15 屋根置き形

太陽電池モジュールを、屋根と平行に空隙を設けて間接に設置した太陽電池アレイをいう。

3.16 屋根材一体形

太陽電池モジュールと屋根建材とを接着剤、ボルト等で一体構造にした屋根用アレイをいう。太陽電池モジュールと屋根建材を物理的に分割することが可能である。

3.17 屋根材形

太陽電池自体又は太陽電池モジュールの構成材料が屋根建材を兼ねる屋根用アレイをいう。太陽電池モジュールと屋根建材とを物理的に分割することが不可能である。

4. 記号及び単位

4.1 記号

本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。

表 1 記号及び単位

記号	意味	単位
E_p	太陽電池アレイの発電量	kWh/h
E_{PV}	太陽光発電設備による発電量	kWh/h
K_{HD}	太陽電池アレイの日射量年変動補正係数	-
K_{HS}	太陽電池アレイの日陰補正係数	-
K_{IN}	太陽電池アレイのインバータ回路補正係数	-

記号	意味	単位
K_p	太陽電池アレイの総合設計係数	－
K_{PM}	太陽電池アレイのアレイ負荷整合補正係数	－
K_{PD}	太陽電池アレイの経時変化補正係数	－
K_{PA}	太陽電池アレイのアレイ回路補正係数	－
K_{PT}	太陽電池アレイの温度補正係数	－
P_p	太陽電池アレイのシステム容量	kW
P_α	太陽電池アレイの方位角	°
P_β	太陽電池アレイの傾斜角	°
I_s	太陽電池アレイの設置面の単位面積当たりの日射量	W/m ²
V	太陽電池アレイの設置面における風速	m/s
α_p	基準状態の日射強度	kW/m ²
$\alpha_{p,max}$	太陽電池アレイの最大出力温度係数	1/K
θ_A	外気温度	°C
θ_{CR}	太陽電池アレイの加重平均太陽電池モジュール温度	°C

4.2 添え字

本計算で用いる添え字は表 2 による。

表 2 添え字

添え字	意味
i	太陽電池アレイの番号
d	日付
t	時刻

5. 太陽光発電設備による発電量

日付 d の時刻 t における 1 時間当たりの太陽光発電設備の発電量 $E_{PV,d,t}$ は、式(1)により表される。

$$E_{PV,d,t} = \sum_i^n E_{p,i,d,t} \quad (1)$$

ここで、

$E_{PV,d,t}$: 日付 d の時刻 t における 1 時間当たりの太陽光発電設備による発電量(kWh/h)

$E_{p,i,d,t}$: 日付 d の時刻 t における 1 時間当たりの太陽電池アレイ i の発電量(kWh/h)

n : 太陽電池アレイの数(最大 4)

である。 n が 4 を超える場合は、 $n > 4$ の太陽電池アレイの発電量については評価しない。また、太陽電池アレイの方位角、傾斜角、半導体の種類として結晶系か結晶系以外かの別及び設置方式が同一の複数の太陽電池アレイについては、各太陽電池アレイのシステム容量を合計することで、1 つの太陽電池アレイとみなしても構わない。その場合は、各太陽電池アレイのシステム容量の合計値の小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位までの値を用いること。

6. 太陽電池アレイによる発電量

日付 d の時刻 t における 1 時間当たりの太陽電池アレイ i の発電量 $E_{p,i,d,t}$ は、式(2)により表される。

$$E_{p,i,d,t} = P_{p,i} \times \frac{1}{\alpha_p} \times I_{s,i,d,t} \times K_{p,i,d,t} \times 10^{-3} \quad (2)$$

ここで、

- $P_{p,i}$: 太陽電池アレイ*i*のシステム容量(kW)
- α_p : 基準状態の日射強度(kW/m²)
- $I_{s,i,d,t}$: 日付*d*の時刻*t*における太陽電池アレイ*i*の設置面の単位面積当たりの日射量(W/m²)
- $K_{p,i,d,t}$: 日付*d*の時刻*t*における太陽電池アレイ*i*の総合設計係数

である。日付*d*の時刻*t*における太陽電池アレイ*i*の設置面の単位面積当たりの日射量は、アレイ設置面の単位面積当たりに入射する放射エネルギーの、ある一定期間(本計算方法においては1 時間)の積分値であり、太陽電池アレイ*i*の傾斜角 P_β 及び方位角 P_α 並びに「年間の日射地域区分」により定まり、その計算方法を第十一章第二節付録 A に示す。

7. 太陽電池アレイのシステム容量

太陽電池アレイ*i*のシステム容量 $P_{p,i}$ は、JIS C 62548:2023「太陽電池(PV)アレイの設計要求事項」で示される値とするか(※1)、製造業者の仕様書、技術資料等に以下の規格に基づいて記載された太陽電池モジュールの1 枚当たりの標準太陽電池モジュール出力の値の合計値とする。

- JIS C 8918:2023「結晶系太陽電池モジュール」による値。(※2)
- JIS C 8943:2009「多接合太陽電池セル・モジュール屋内出力測定方法」による値。
- JIS C 61215-2:2020「地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認及び型式認証 — 第2部:試験方法」により試験され、次の規格で表示される値。(※3)
 - － JIS C 61215-1:2020「地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認および型式認証 — 第1部:試験要求事項」(IEC 61215-1)
 - － JIS C 61215-1-1:2020「地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認および型式認証 — 第1-1部:結晶シリコン太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項」(IEC 61215-1-1)
 - － JIS C 61215-1-2:2020「地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認および型式認証 — 第1-2部:薄膜テルル化カドミウム(CdTe)太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項」(IEC 61215-1-2)
 - － JIS C 61215-1-3:2020「地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認および型式認証 — 第1-3部:薄膜非結晶質系シリコン太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項」(IEC 61215-1-3)
 - － JIS C 61215-1-4:2020「地上設置の太陽電池(PV)モジュール — 設計適格性確認および型式認証 — 第1-4部:薄膜 CIS 系太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項」(IEC 61215-1-4)

太陽電池アレイ*i*のシステム容量 $P_{p,i}$ は、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位までの値を用いる。

※1 旧規格である JIS C 8951:2011「太陽電池アレイ通則」及び JIS C 8952「太陽電池アレイの表示方法」も引き続き使用可能である。

※2 旧規格である JIS C 8918:2005「結晶系太陽電池モジュール」及び JIS C 8939「アモルファス太陽電池モジュール」も引き続き使用可能である。

※3 旧規格である JIS C 8990:2009「地上設置の結晶シリコン太陽電池 (PV) モジュールー設計適格性確認及び形式認証のための要求事項」、JIS C 8991:2011「地上設置の薄膜太陽電池 (PV) モジュールー設計適格性確認試験及び形式認証のための要求事項」、IEC61215 ed3.0(2008-05)「Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval」、IEC61646 ed4.0(2008-06)「Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval」も引き続き使用可能である。

8. 基準状態の日射強度

基準状態の日射強度 α_p は、JIS C 8960「太陽光発電用語」に規定される基準状態 (標準試験状態) の日射強度であり、1.0 kW/m²を用いる。

9. 太陽電池アレイの総合設計係数

太陽電池アレイの総合設計係数 K_p は、ある期間の日射量に見合った標準試験条件で太陽光発電設備が発電可能な電力量を推定するために低減要素を見込んで乗じる係数であり、式(3)により表される。

$$K_{p,i,d,t} = K_{HS,i} \times K_{PD,i} \times K_{PT,i,d,t} \times K_{PA,i} \times K_{PM,i} \times K_{IN} \quad (3)$$

ここで、

- $K_{HS,i}$: 太陽電池アレイ*i*の日陰補正係数 (表 3 の値)
- $K_{PD,i}$: 太陽電池アレイ*i*の経時変化補正係数 (表 3 の値)
- $K_{PT,i,d,t}$: 日付*d*の時刻*t*における太陽電池アレイ*i*の温度補正係数
- $K_{PM,i}$: 太陽電池アレイ*i*のアレイ負荷整合補正係数 (表 3 の値)
- $K_{PA,i}$: 太陽電池アレイ*i*のアレイ回路補正係数 (表 3 の値)
- K_{IN} : インバータ回路補正係数

である。日陰補正係数 K_{HS} は、総合設計係数の算出に用いる補正係数の一つで、日陰がないときの発電電力量に対する、日陰があるときの発電電力量の比をいう。経時変化補正係数 K_{PD} とは、総合設計係数の算出に用いる補正係数の一つで、太陽電池モジュールガラス表面の汚れ又は劣化による出力電力量の低下、太陽光の分光分布の変動に伴う出力電力量の変化、モジュールガラス表面の反射又は透過 による出力電力量の変化、充填材による吸収等を補正する係数をいう。温度補正係数 K_{PT} は、総合設計係数の算出に用いる補正係数の一つで、太陽電池モジュール温度の変化に伴う出力電力量の変化を補正する係数をいう。アレイ負荷整合補正係数 K_{PM} とは、総合設計係数の算出に用いる補正係数の一つで、太陽電池アレイ出力の最適動作点からのずれによって生じる出力電力量の変化を補正する係数をいう。アレイ回路補正係数 K_{PA} とは、総合設計係数の算出に用いる補正係数の一つで、太陽電池アレイの配線抵抗等によって生じる抵抗損失及び逆流防止デバイスによる損失を補正するための係数をいう。インバータ回路補正係数 K_{IN} とは、総合設計係数の算出に用いる補正係数の一つで、太陽電池アレイのインバータ回路において生じる変換効率や伝送損失等による出力電力量の変化を補正する係数である。

表 3 太陽電池アレイの補正係数の値

補正係数名称	記号	補正係数値
--------	----	-------

		結晶シリコン系	結晶シリコン系以外
日陰補正係数	K_{HS}	1.0	1.0
経時変化補正係数	K_{PD}	0.96	0.99
アレイ負荷整合補正係数	K_{PM}	0.94	0.94
アレイ回路補正係数	K_{PA}	0.97	0.97

インバータ回路補正係数 K_{IN} は、式(4)により表される。

$$K_{IN} = \eta_{IN,R} \times 0.97 \quad (4)$$

ここで、

$\eta_{IN,R}$: パワーコンディショナの定格負荷効率

であり、パワーコンディショナの定格負荷効率 $\eta_{IN,R}$ は、0.927 とするか、JIS C 8961:2008「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」に測定された定格負荷効率とする。

複数台のパワーコンディショナが設置され、かつ、全てのパワーコンディショナの定格負荷効率が明らかである場合は、そのうち最も定格負荷効率の低いパワーコンディショナの値を採用すること。複数台のパワーコンディショナのうち定格負荷効率が不明なものが1台以上ある場合は、インバータ回路補正係数 K_{IN} は、0.927 とする。

日付 d の時刻 t における太陽電池アレイ i の温度補正係数 $K_{PT,i,d,t}$ は、式(5)により表される。

$$K_{PT,i,d,t} = 1 + \alpha_{p,max,i} \times (\theta_{CR,i,d,t} - 25) \quad (5)$$

ここで、

$\alpha_{p,max,i}$: 太陽電池アレイ i の最大出力温度係数(1/K)

$\theta_{CR,i,d,t}$: 日付 d の時刻 t における太陽電池アレイ i の加重平均太陽電池モジュール温度(°C)

であり、太陽電池アレイの最大出力温度係数 $\alpha_{p,max,i}$ は、太陽電池モジュールの温度が 1°C 変化したときの最大出力の変動値であり、表 4 の値を用いるものとする。

表 4 太陽電池アレイの最大出力温度係数

結晶シリコン系	結晶シリコン系以外
-0.0041	-0.0020

日付 d の時刻 t における太陽電池アレイ i の加重平均太陽電池モジュール温度 $\theta_{CR,i,d,t}$ は、アレイ温度上昇の目安であり、日射強度によって重み付けし加重平均した太陽電池モジュールの温度と気温との差として、式(6)により表される。

$$\theta_{CR,i,d,t} = \theta_{A,d,t} + \left(\frac{f_{A,i}}{f_{B,i} \times (V_{i,d,t})^{0.8} + 1} + 2 \right) \times I_{s,i,d,t} \times 10^{-3} - 2 \quad (6)$$

ここで、

$\theta_{A,d,t}$: 日付 d の時刻 t における外気温度(°C)

$V_{i,d,t}$: 日付 d の時刻 t における太陽電池アレイ i の設置面における風速(m/s)

$I_{s,i,d,t}$: 日付 d の時刻 t における太陽電池アレイ i の設置面の単位面積当たりの日射量(W/m²)

$f_{A,i}$ 、 $f_{B,i}$: 太陽電池アレイ i における表 6 に定める設置方式に応じて表 5 より求まる係数

である。日付 d の時刻 t における外気温度 $\theta_{A,d,t}$ は「年間の日射地域区分」における外気温度を使用するものと

し、その値を第十一章「その他」第二節「日射に関する地域の区分と日射量等」に示す。日付 d の時刻 t における太陽電池アレイ i の設置面における風速 $V_{i,d,t}$ は、地域区分、日付及び時刻によらず1.5に等しいとする。

表 5 係数 f_A 及び f_B の値

太陽電池アレイ設置方式	f_A	f_B
架台設置形	46	0.41
屋根置き形	50	0.38
その他	57	0.33

表 6 太陽電池アレイ設置方式の選択肢

設置方式	条 件
架台設置形	太陽電池モジュールを、屋根と空隙を設けて間接に設置した太陽電池アレイで屋根置き形以外のものの場合
屋根置き形	太陽電池モジュールを、屋根と平行に空隙を設けて間接に設置した場合
その他	上記以外の設置方式で、屋根用アレイのうち「屋根材一体形」の場合、壁用アレイ及び窓用アレイ等の場合